



Architektonické skúšky

**SPRÁVA O SKÚŠKE  
STRÁT PRI PRENOSE ZVUKU ASTM E 90**

**Poskytnutá pre:**

**QUAD – LOCK BUILDING SYSTEMS, LTD.**

**SÉRIA/MODEL: QPX – 2**

**TYP: 10 – 1/2'' Izolačný systém betónových tvarovaných stien**

<b>Súhrn výsledkov skúšky</b>				
<b>Súbor s dátami ATI č.</b>	<b>Popis</b>	<b>R<sub>w</sub></b>	<b>STC</b>	<b>OITC</b>
65.645.01	10 – 1/2'' Izolačný systém betónových tvarovaných stien s jednou vrstvou zo sadrovej dosky hrúbky 1/2'' na prijímacej strane	52	50	42

Pre kompletný popis skúšaných vzoriek by sa mala uviesť referencia na správu ATI č. 65.645.01 – 113 – 11. Kompletné výsledky zo skúšky sú uvedené v prílohe B.

130 Derry Court  
York, PA 17406 – 8405  
Tel.: 717 – 764 – 770  
Fax: 717 – 764 – 4129  
www.archtext.com